

LP CHATEAUNEUF

ARGENTON-SUR-CREUSE

Surface totale : 19 601 m²
Référence 2019 : 1 892 MWh
GES : 122 tEqCO₂
Coût des énergies : 100 752 €

NOTRE
OBJECTIF
-27%

Améliorations de la performance énergétique

Travaux	Description
1 – PROD – 102	Mise en place de chaudière(s) à condensation pour une puissance totale de 225 kW
2 – DISTR – 102	Équilibrage et désembouage des ensembles de réseaux de distribution
3 – DISTR – 103	Réfection/Isolation de 200 mL de réseaux de distribution
4 – DISTR – 104	Mise en place de robinets thermostatiques auto équilibrants
5 – REG – 101	Modernisation ou mise en place GTC performante sur l'ensemble du site
6 – REG – 102	Mise en place de 4 horloges sur les caissons d'extraction
7 – BAT – 101	Isolation de planchers bas
8 – ELEC – 101	Mise en place d'un ensemble de 2 Smart X
9 – SENS – 101	Sensibilisation des usagers

Investissements

258 281 €

Volume CEE
valorisable

5 979 MWhc

Planification des travaux

26 Juillet 2021

3 Septembre 2021




1 mois




3 équipes

Bilan énergétique après travaux

Énergie primaire



Empreinte carbone - GES



Gaz à effet de
serre (GES)
-27%



Gaz
-29%



Électricité
-22%